

## **Přístavba školy; Lépe je nestavět, než postavit blbě**

<https://budyne.cz/images/udeska/2021/Brezen/1415studiepristavba.pdf>

Fakta:

- 1) Městem zveřejněné podklady nejsou projektovou dokumentací
- 2) Přístavbou vzniknou dvě malé učebny pro max. 18 a 14 žáků a jeden kabinet, namísto dvou běžných tříd
- 3) Každá učebna musí být vybavena umyvadlem s pitnou vodou-nesplňuje ani jedna vzniklá učebna
- 4) 1.NP-ŠATNY-navržená výměra odpovídá kapacitě 690 žáků
- 5) 1.NP-ŠATNY-Tvar do L a navržené dělicí příčky vytváří nepřehledný prostor-šikana
- 6) 1.NP-ŠATNY-Velikost oken je nebezpečná-strkanice dětí v šatně
- 7) 1.NP-ŠATNY-Funkční a dispoziční řešení prostoru neodpovídá stavebnímu řešení okenních otvorů-podobě fasády. Okna jsou zastavena skříňkami
- 8) 1.NP-WC-chlapci-pisoáry nesmí být umístěny přímo v předsínce
- 9) 1.NP-VÝTAH-výtahová šachta s kabinou je navržena jen v JEDNOM podlaží a to v 1.NP (přízemí), výtah nikam do vyšších pater nevede-nad výtahem v 2.NP je atrium
- 10) 2.NP-nově vzniklá chodba je osvětlena světlíky (náročný stavební prvek), místo, aby bylo využito vzniklé atrium a osvětlení chodby bylo zajištěno odtud
- 11) Není nijak zmíněna možnost využití stávajícího suterénu

Náklady pro obec:

[https://budyne.cz/images/Planovane\\_investicni\\_akce/2021planinvesticaoprav.pdf](https://budyne.cz/images/Planovane_investicni_akce/2021planinvesticaoprav.pdf)

Přístavba pavilonu ZŠ-projektová příprava 800.000,- Kč

**Je možné položit jen jednu otázku.**

Ing.arch. Markéta Mandíková